

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
г. Красноярск пр. Мира, 68  
Отделение надзорной деятельности по Ирбейскому и Саянскому районам  
с. Ирбейское, ул. Фестивальная, 12

**Предписание № 41/1/20**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ирбейского и Саянского районов по пожарному надзору Охримова Олега Михайловича № 41 от «25» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин «26» февраля 2016 г. и с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин «03» марта 2016 г., проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Ирбейского и Саянского районов по пожарному надзору С.С. Фраз*  
**здание «МОБУ Верхнеуринская сош» по адресу: Ирбейский район, с. Верхняя Уря, ул. 40 лет Октября, 59 пом. 2**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ Верхнеуринская сош Кудрявцевой Светланой Викторовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения       | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
|---------------|---|---|---|
| 1             | 2   | 3   | 4   |
| 41/1/1        | Огнетушитель № 1 ОП-5 расположенный на первом этаже комната № 41 лестничная клетка, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огне- | 01.02.2017  |

|        |   |   |            |
|--------|---|---|------------|
|        |   | тушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.   |            |
| 41/1/2 | Огнетушитель № 3 ОП-4 расположенный на втором этаже комната № 84 коридор, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/3 | Огнетушитель № 5 ОП-8 расположенный на первом этаже комната № 6 коридор, расположен на высоте более 1,5 м.  | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/4 | Огнетушитель № 6 ОП-8 расположенный на первом этаже комната № 3 тамбур, расположен на высоте более 1,5 м.   | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены   | 01.02.2017 |

|        |   |   |            |
|--------|---|---|------------|
|        |   | <p>таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.</p>  |            |
| 41/1/5 | <p>Огнетушитель № 7 ОП-5 расположенный на первом этаже комнаты № 14 столовая, расположен на высоте более 1,5 м.</p> | <p>п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br/>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.</p> | 01.02.2017 |
| 41/1/6 | <p>Огнетушитель № 8 ОП-8 расположенный на первом этаже комнаты № 38 спортзал, расположен на высоте более 1,5 м.</p> | <p>п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br/>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.</p> | 01.02.2017 |
| 41/1/7 | <p>Огнетушитель № 9 ОП-2 расположенный на первом этаже комнаты № 37 подсобная, расположен на высоте</p>             | <p>п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах</p>  | 01.02.2017 |

|        |  |   |            |
|--------|--|---|------------|
|        | более 1,5 м.   | вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.   |            |
| 41/1/8 | Огнетушитель № 10 ОП-8 расположенный на втором этаже комнаты № 84 коридор, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/9 | Огнетушитель № 11 ОП-8 расположенный на втором этаже комнаты № 66 коридор, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |

|         |  |   |            |
|---------|--|---|------------|
| 41/1/10 | Огнетушитель № 13 ОП-4 расположенный в кабинете физики, расположен на высоте более 1,5 м.                      | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/11 | Огнетушитель № 14 ОП-2 расположенный на втором этаже комната № 4 мастерская, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/12 | Огнетушитель № 15 ОП-4 расположенный в кабинете химия, расположен на высоте более 1,5 м.                       | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огне-   | 01.02.2017 |

|         |   |   |            |
|---------|---|---|------------|
|         |   | тушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.   |            |
| 41/1/13 | Огнетушитель № 16 ОУ-5 расположенный на первом этаже комнаты №54 коридор, расположен на высоте более 1,5 м.           | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/14 | Огнетушитель № 17 ОУ-5 расположенный на втором этаже комнаты №75 лестничная клетка, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/15 | Огнетушитель № 18 ОП-5 расположенный в кабинете информатики, расположен на высоте более 1,5 м.                        | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены   | 01.02.2017 |

|         |   |   |            |
|---------|---|---|------------|
|         |   | таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.   |            |
| 41/1/16 | Огнетушитель № 19 ОУ-5 расположенный на втором этаже комнаты №75 лестничная клетка, расположен на высоте более 1,5 м. | п. 480 (ППР в РФ) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.<br>п. 4.2.7 (Свод правил 9.13130.2009) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. | 01.02.2017 |
| 41/1/17 | Не разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа   | п. 14 (Приказ № 645) Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, норм, правил и инструкций по пожарной безопасности. Программа утверждается приказом руководителя организации   | 01.02.2017 |
| 41/1/18 | Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа   | п. 18 (Приказ № 645) Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, норм, правил и инструкций по пожарной безопасности. Программа утверждается приказом руководителя организации   | 01.02.2017 |
| 41/1/19 | Не разработан график занятий проведения повторных противопожарных инструктажей с работниками                          | п. 23 (Приказ № 645) Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.  | 01.02.2017 |
| 41/1/20 | В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны                       | Пункт 7 статьи 83 (2) Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности  | 01.05.2017 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации |  |
|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |  |
| 1  | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
| 2  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  |
| 3  | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».            |
| 4  | Свод правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор  
Ирбейского района по пожарному надзору  
Фраз С.С.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» марта 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«03» марта 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

*(Handwritten signature: С.В. Куряев)*  
(должность, фамилия, инициалы)